

Форма 8.1. Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" за 2014 г.

№ п/п	Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации ²	Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Вид объекта (ПС, ЛЭП)	Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ	Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) ³	Признак АПВ (1/0) ⁴	Признак АВР (1/0) ⁵	Потребители электрической энергии						Потребители электрической энергии						29	30	31	32	33	34	35								
								1 категории надежности		2 категории надежности		3 категории надежности		1 категории надежности		2 категории надежности		3 категории надежности									с максимальной мощностью до 150 кВт		с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт		с максимальной мощностью свыше 670 кВт		с максимальной мощностью до 150 кВт	
1	ЦРП-4	ПС	0,4	0	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	10.15.2014.01.16	10.25.2014.01.16	10.25.2014.01.16	0,170	оперативный журнал	16.01.2014
2	ЦРП-4	ПС	0,4	0	0	0	0	1	частичное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	10.15.2014.01.17	10.25.2014.01.17	10.25.2014.01.17	0,170	оперативный журнал	17.01.2014
3	ЦРП-3	ПС	0,4	0	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	18.20.2014.01.18	18.30.2014.01.18	18.30.2014.01.18	0,170	оперативный журнал	18.01.2014
4	ЦРП-3	ПС	0,4	0	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	12.15.2014.01.27	12.20.2014.01.27	12.20.2014.01.27	0,083	оперативный журнал	27.01.2014
5	ЦРП-3	ПС	0,4	0	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	11.18.2014.02.12	11.30.2014.02.12	11.30.2014.02.12	0,200	оперативный журнал	12.02.2014
6	ЦРП-3	ПС	0,4	0	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	10.25.2014.02.26	10.35.2014.02.26	10.35.2014.02.26	0,170	оперативный журнал	26.02.2014
7	ЦРП-3	ПС	0,4	0	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	11.00.2014.02.26	11.10.2014.02.26	11.10.2014.02.26	0,170	оперативный журнал	26.02.2014
8	ЦРП-3	ПС	0,4	0	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	20.10.2014.03.02	20.15.2014.03.02	20.15.2014.03.02	0,083	оперативный журнал	02.03.2014
9	ЦРП-3	ПС	0,4	0	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	15.50.2014.03.06	15.55.2014.03.06	15.55.2014.03.06	0,083	оперативный журнал	06.03.2014
10	ЦРП-3	ПС	0,4	0	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	23.50.2014.03.13	00.00.2014.03.13	00.00.2014.03.13	0,170	оперативный журнал	13.03.2014
11	ЦРП-3	ПС	0,4	0	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	18.00.2014.03.17	18.05.2014.03.17	18.05.2014.03.17	0,083	оперативный журнал	17.03.2014
12	ЦРП-3	ПС	0,4	0	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	18.30.2014.03.22	18.35.2014.03.22	18.35.2014.03.22	0,083	оперативный журнал	22.03.2014
13	ЦРП-3	ПС	0,4	0	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	полное	0	0	0	1	14.45.2014.03.23	14.50.2014.03.23	14.50.2014.03.23	0,083	оперативный журнал	23.03.2014

14	ЦРПТ-3	ПС	0.4	0	0	0	1													22.45.2014.03.24	22.50.2014.03.24	22.50.2014.03.24	0.083	оперативный журнал	24.03.2014
15	ЦРПТ-3	ПС	0.4	0	0	0	1													15.48.2014.03.25	15.55.2014.03.25	15.55.2014.03.25	0.120	оперативный журнал	25.03.2014
16	ЦРПТ-3	ПС	0.4	0	0	0	1													17.51.2014.03.28	18.00.2014.03.28	18.00.2014.03.28	0.150	оперативный журнал	28.03.2014
17	ЦРПТ-3	ПС	0.4	0	0	0	1													22.00.2014.03.31	22.10.2014.03.31	22.10.2014.03.31	0.170	оперативный журнал	31.03.2014
18	ЦРПТ-3	ПС	0.4	0	0	0	1													13.20.2014.04.01	13.30.2014.04.01	13.30.2014.04.01	0.170	оперативный журнал	01.04.2014
19	ЦРПТ-3	ПС	0.4	0	0	0	1													20.10.01.04.2014	20.15.01.2014.	20.15.2014.04.01	0.083	оперативный журнал	01.04.2014
20	ЦРПТ-3	ПС	0.4	0	0	0	1													19.00.2014.04.12	19.10.2014.04.12	19.10.2014.04.12	0.170	оперативный журнал	12.04.2014
21	ЦРПТ-3	ПС	0.4	0	0	0	1													13.20.2014.04.14	13.25.2014.04.14	13.25.2014.04.14	0.083	оперативный журнал	14.04.2014
22	ЦРПТ-3	ПС	0.4	0	0	0	1													17.15.2014.04.17	17.25.2014.04.17	17.25.2014.04.17	0.170	оперативный журнал	17.04.2014
23	ЦРПТ-3	ПС	0.4	0	0	0	1													10.15.2014.04.18	10.20.2014.04.18	10.20.2014.04.18	0.083	оперативный журнал	18.04.2014
24	ЦРПТ-4	ПС	0.4	0	0	0	1													22.20.2014.05.20	22.40.2014.05.20	22.40.2014.05.20	0.330	оперативный журнал	20.05.2014
25	ЦРПТ-4	ПС	0.4	0	0	0	1													14.50.2014.05.22	15.00.2014.05.22	15.00.2014.05.22	0.170	оперативный журнал	22.05.2014
26	ЦРПТ-4	ПС	0.4	0	0	0	1													15.30.2014.05.22	15.40.2014.05.22	15.40.2014.05.22	0.170	оперативный журнал	22.05.2014
27	ЦРПТ-4	ПС	0.4	0	0	0	1													16.20.2014.05.22	16.40.2014.05.22	16.40.2014.05.22	0.330	оперативный журнал	22.05.2014
28	ЦРПТ-4	ПС	0.4	0	0	0	1													16.15.2014.05.23	16.40.2014.05.23	16.40.2014.05.23	0.420	оперативный журнал	23.05.2014
29	ЦРПТ-4	ПС	0.4	0	0	0	1													17.50.2014.05.23	18.15.2014.05.23	18.15.2014.05.23	0.420	оперативный журнал	23.05.2014
30	ЦРПТ-4	ПС	0.4	0	0	0	1													14.30.2014.05.28	14.40.2014.05.28	14.40.2014.05.28	0.170	оперативный журнал	28.05.2014
31	ЦРПТ-4	ПС	10	1	0	0	2													15.58.2014.06.03	20.10.2014.06.03	20.10.2014.06.03	4.200	оперативный журнал	03.06.2014
32	ЦРПТ-3	ПС	0.4	0	0	0	1													15.07.2014.06.04	15.17.2014.06.04	15.17.2014.06.04	0.170	оперативный журнал	04.06.2014
33	ЦРПТ-3	ПС	0.4	0	0	0	1													21.25.2014.06.04	21.30.2014.06.04	21.30.2014.06.04	0.083	оперативный журнал	04.06.2014
34	ЦРПТ-4	ПС	0.4	0	0	0	1													14.20.2014.06.17	14.40.2014.06.17	14.40.2014.06.17	0.330	оперативный журнал	17.06.2014
35	ЦРПТ-1	ПС	0.4	0	0	0	1													18.10.2014.08.01	18.25.2014.08.01	18.25.2014.08.01	0.250	оперативный журнал	01.08.2014
36	ЦРПТ-1	ПС	0.4	0	0	0	1													08.25.2014.08.04	08.50.2014.08.04	08.50.2014.08.04	0.420	оперативный журнал	04.08.2014
37	ЦРПТ-3	ПС	0.4	0	0	0	1													13.08.2014.10.17	13.15.2014.10.17	13.15.2014.10.17	0.120	оперативный журнал	17.10.2014
38	ЦРПТ-3	ПС	0.4	0	0	0	1													15.05.2014.10.17	15.15.2014.10.17	15.15.2014.10.15	0.170	оперативный журнал	17.10.2014
39	ЦРПТ-4	ПС	10	0	0	0	1													19.00.2014.11.05	20.10.2014.11.05	20.10.2014.11.05	1.170	оперативный журнал	05.11.2014
40	ЦРПТ-4	ПС	10	0	0	0	1													20.40.2014.11.05	21.30.2014.11.05	21.30.2014.11.05	0.830	оперативный журнал	05.11.2014
41	ЦРПТ-4	ПС	10	0	0	0	1													04.00.2014.11.08	04.05.2014.11.08	04.05.2014.11.08	0.083	оперативный журнал	08.11.2014
42	ЦРПТ-4	ПС	10	0	0	0	1													04.55.2014.11.08	05.00.2014.11.08	05.00.2014.11.08	0.083	оперативный журнал	08.11.2014
43	ЦРПТ-3	ПС	0.4	0	0	0	1													17.30.2014.11.12	17.40.2014.11.14	17.40.2014.11.14	0.170	оперативный журнал	12.11.2014

**Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг
территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности
нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания
электроснабжения потребителей**


ОАО "Морской порт Санкт-Петербург"

Наименование электросетевой организации

№ п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения
1	Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт.	В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии 30
1.1	Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт.	В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии 30
2	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт.	В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии 104
3	Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (Π_{saidi}), час.	сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 $((\sum \text{столбец } 32 * \text{столбец } 28) / \text{пункт } 1 \text{ Формы } 8.3)$ 0,64
4	Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Π_{saifi}), шт.	сумма по столбцу 28 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 $(\sum \text{столбец } 28 \text{ Формы } 8.1 / \text{пункт } 1 \text{ Формы } 8.3)$ 1,67

Технический директор

Должность



В. А. Пухальский

Ф.И.О.

Подпись